SEZIONE C-C

SCALA 1:50



SEZIONE D-D

SCALA 1:50



SEZIONE E-E

SCALA 1:50

UBICAZIONE SEZIONI

SCALA 1:50



DETTAGLIO B

DISPOSIZIONE ARMATURA INFERIORE

SCALA 1:10



DETTAGLIO A

INTERFERENZA FRA ARMATURA PLINTO E ARMATURA VERTICALE PALI

SCALA 1:20



DISEGNI DI RIFERIMENTO

Tabella materiali sottostrutture e opere fondali	NG12 00 E 09 TT VI0000 C02
Carpenteria spalla B – Tav. 1÷2	NG12 00 C ZZ BB VI0204 001÷002

NOTE

- NOTA 1: LE MISURE INDICATE NEGLI ELABORATI DI PROGETTO SONO CONFORMI AL RILIEVO GEOMETRICO MESSO A DISPOSIZIONE.
- NOTA 2: L'IMPRESA E' TENUTA A VERIFICARE TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE IN PROGETTO PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.
- NOTA 3: SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO, GLI ANGOLI SONO ESPRESSI IN GRADI SESSADECIMALI, LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI, LE DIMENSIONI DELLE CASSERATURE E DELLE BARRE DI ARMATURA SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI, LE DIMENSIONI DELLA CARPENTERIA METALLICA SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.
- NOTA 4: LA LUNGHEZZA DEI TRATTI DI BARRE (L) E' INTESA "FUORI TUTTO". IL COPRIFERRO E' RIFERITO AL FERRO PIU' ESTERNO.
- NOTA 5: SOVRAPPOSIZIONE BARRE MINIMO 50 Ø. SFALSARE LE SOVRAPPOSIZIONI SIA IN ORIZZONTALE CHE IN VERTICALE.
- NOTA 6: PROTEGGERE IL CALCESTRUZZO DOPO I GETTI PER UNA CORRETTA STAGIONATURA CON TELI UMIDI O IMPERMEABILI.
- NOTA 7: COPRIFERRO 6.5 cm.
- NOTA 8: L'IMPRESA DOVRÀ PREVEDERE EVENTUALI ULTERIORI CONTROVENTAMENTI INTERNI E/O ORIZZONTALI DI PIANO DELLA GABBIA DI ARMATURA AL FINE DI EVITARE INSTABILITÀ DELLA STESSA DURANTE LE FASI DI GETTO.
- NOTA 9: L'ARMATURA IN CORRISPONDENZA DEL GIUNTO E' DA INTENDERSI TIPOLOGICA. IL DETTAGLIO DI TALE ARMATURA DOVRA' ESSERE SVILUPPATO IN FASE COSTRUTTIVA SULLA BASE DELLE EFFETTIVE CARATTERISTICHE DEL GIUNTO.

PIANTA CHIAVE

SCALA 1:200



Commissario:

GENOVA

Contraente:

PERGENOVA

Project & Construction Management & Quality Assurance: Rina Consulting SpA

RINA

TOSIANI ANTONIO 18.02.2020 17:21:54 UTC

VIADOTTO POLCEVERA

PROGETTO ESECUTIVO di 3° LIVELLO

MODIFICA TECNICA MT54

ARMATURA SPALLA B - TAV.3

Contraente	Visto Italferr per rispondenza con Progetto Esecutivo di 2° Livello	Direttore Lavori	SCALA:
Data:	Data:	Data:	varie

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NG12	00	C	ZZ	BZ	VI0204	003	B

PROGETTAZIONE

IL PROGETTISTA

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data
A	Emissione Esecutiva di 3° Livello	M.Fotia	07/01/2020	M.Albertini	07/01/2020	A.Tosiani	07/01/2020
B	Revisione per osservazioni RINA P001269.5-A3106	M.Fotia	28/01/2020	M.Albertini	28/01/2020	A.Tosiani	28/01/2020
C							

Data: 28/01/2020

File: NG1200CZZBZVI0204003B

Scala di plot: 1:1