PILA P5 - PLANIMETRIA

SCALA 1:100



TABELLA VERTICI DI TRACCIAMENTO			
VERTICE	COORD. EST	COORD. NORD	DESCRIZIONE
V1	202746.919	501218.482	asse palancolato
V2	202772.440	501205.117	asse palancolato
V3	202753.330	501214.856	piede scarpata
V4	202744.294	501197.576	piede scarpata
V5	202756.518	501191.183	piede scarpata
V6	202765.554	501208.464	piede scarpata

PILA P6 - PLANIMETRIA

SCALA 1:100



TABELLA VERTICI DI TRACCIAMENTO			
VERTICE	COORD. EST	COORD. NORD	DESCRIZIONE
V1	202797.323	501191.064	angolo palancolato
V2	202797.482	501173.769	angolo palancolato
V3	202800.049	501166.618	angolo palancolato
V4	202809.890	501183.913	angolo palancolato

PILA P7 - PLANIMETRIA

SCALA 1:100



TABELLA VERTICI DI TRACCIAMENTO			
VERTICE	COORD. EST	COORD. NORD	DESCRIZIONE
V1	202840.769	501166.291	angolo palancolato
V2	202830.907	501149.009	angolo palancolato
V3	202854.465	501141.843	angolo palancolato
V4	202853.327	501159.125	angolo palancolato

PILA P5 - SEZIONE TRASVERSALE

SCALA 1:100



PILA P6 - SEZIONE LONGITUDINALE

SCALA 1:100



PILA P7 - SEZIONE LONGITUDINALE

SCALA 1:100



PALANCOLATO PU22 - ELEMENTO TIPO

SCALA 1:10



DETTAGLIO ELEMENTO D'ANGOLO "OMEGA18"

SCALA 1:10



DETTAGLIO ELEMENTO D'ANGOLO "DELTA13"

SCALA 1:10



DISEGNI DI RIFERIMENTO

Tabella materiali sottostrutture e opere fondali	NG12 00 E 09 TT VI0000 C02
Fondazioni e Opere Provvisionali. Pianta e Sezione Longitudinale – Tav. 1÷10	NG12 00 E 09 P9 VI0003 C01÷C10

NOTE

- NOTA 1: LE MISURE INDICATE NEGLI ELABORATI DI PROGETTO SONO CONFORMI AL RILIEVO GEOMETRICO MESSO A DISPOSIZIONE.
- NOTA 2: L'IMPRESA E' TENUTA A VERIFICARE TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE IN PROGETTO PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.
- NOTA 3: SALVO DOVE DIVERSAMENTE INDICATO, GLI ANGOLI SONO ESPRESSI IN GRADI SESSADECIMALI, LE QUOTE ALTIMETRICHE SONO ESPRESSE IN METRI, LE DIMENSIONI DELLE CASSERATURE E DELLE BARRE DI ARMATURA SONO ESPRESSE IN CENTIMETRI, LE DIMENSIONI DELLA CARPENTERIA METALLICA SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.
- NOTA 4: PROTEGGERE IL CALCESTRUZZO DOPO I GETTI PER UNA CORRETTA STAGIONATURA CON TELI UMIDI O IMPERMEABILI.
- NOTA 5: LA POSIZIONE DEI PLINTI E DEI PALI ESISTENTI DEL PONTE MORANDI È PRESUNTA PER CUI GLI SCAVI E I PALANCOLATI INTERFERENTI DOVRANNO ESSERE ADEGUATAMENTE ADATTATI IN CORSO D'OPERA.
- NOTA 6: IN PRESENZA DI FALDA A QUOTA SUPERIORE AL FONDO SCAVO OCCORRE PREVEDERE IDONEO SISTEMA DI EMUNGIMENTO (POZZI O "WELL POINTS") DA DIMENSIONARE NELLA FASE DI PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO IN FUNZIONE DELLE MASSIME PORTATE FILTRANTI PREVEDIBILI.
- NOTA 7: PER IL PLINTI REALIZZATI CON GETTO CONTRO PALANCOLA, RIDURRE AL MINIMO LE TOLLERANZE DI INFISSIONE DELLE PALANCOLE PER EVITARE POSSIBILI INTERFERENZE CON IL PLINTO (1% SULLA VERTICALITÀ) E INTERPORRE ELEMENTI IN POLISTIROLO PER AGEVOLARE LE OPERAZIONI DI SFILAMENTO DELLE PALANCOLE.

LEGENDA

Commissario: GENOVA

Contraente: PERGENOVA

Progettista: ITALFERR – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Project & Construction Management & Quality Assurance: Rina Consulting SpA

VIADOTTO POLCEVERA

PROGETTO ESECUTIVO di 2° LIVELLO

PALANCOLATI PROVVISORI E SCAVI - TAV. 2

Contraente	Project & Construction Mangement & Quality Assurance	Direttore Lavori	SCALA :
Data:	Data:	Data:	1:100;1:10

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
NG12	00	E	09	BZ	VI0003	C04	B

PROGETTAZIONE — IL PROGETTISTA

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data
A	Emissione per Enti	L. Utzeri	18/03/2019	L. Utzeri	18/03/2019	A. Perego	18/03/2019
B	Emissione Esecutiva di 2° Livello	F. Bianchi	15/04/2019	L. Utzeri	15/04/2019	A.Perego	15/04/2019
C							

A. Vittozzi
ITALFERR S.p.A.
S.O. Opere Civili e Ingegneria delle varianti
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
N° A28781
Data: 15/04/2019

File: NG1200E09BZVI0003C04B

Scala di plot: 1:1